

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Lp.	Kod CPV	przedmiot zamówienia	JM	Ilość
1	39533000-7.	Dywanik elektroizolacyjny do 20 kV, 750mm x 750mm; grubość 6-8mm; ryfle antypoślizgowa 2-3mm; kolor beżowy(zbliżony); boki ścięte pod kątem 45 stopni umożliwiające układanie na zakładkę chodników o dowolnej długości; świadectwo badań napięciowych; gwarancja 12 m-cy. Wykonanie i badanie wyrobu zgodnie z normą EN61111:2009 lub normą równoważną.	Szt.	15
2	18141000-9	Rękawice elektroizolacyjne kl. 00 2,5 kV rozr. 11; pięciopalcowe; anatomiczny kształt; wkładki przeciwpoślizgowe(bawełniane); odporne na działanie oleju, kwasu, ozonu; gwarancja 12m-cy; świadectwo badań napięciowych; kolor beżowy(zbliżony) Wykonanie i badanie wyrobu zgodnie z normą EN 60903:2003 lub normą równoważną.	para	17
3	18830000-6	półbuty elektroizolacyjne do 15 kV (zgodnie z PN-EN 60903:2006). Praca przy obsłudze urządzeń elektrycznych o napięciu do 15 kV Wytwarzane napięcie probiercze 20 kV. Rozmiar 4	para	15

W/w asortyment należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego tj. na adres: Zarząd Zlewni w Tczewie, ul. 30 Stycznia 50, 83-110 Tczew.

Wykonawca winien dołączyć do dostarczanych produktów obowiązujące normy, certyfikaty, aprobaty techniczne.