1	2	3	4		5		6	7	8	9	10
zasilanie napięciem gwarantowanym	Modem GPRS telemechaniki		Rozł. RSN p.1 ZAM	Rozł. RSN p.1 OTW	Hydrozespoły POSTÓJ	Hydrozespoły PRACA	Hydrozespoły ZABLOKOWANE	Przek. nap. 3Uo		Pomiar prądu rozdz. 15kV	Pomiar napięcia rozdz. 15kV	Pomiar 3Uo (rdzeń otwartego trójkąta)	Przekaźnik nadnapięciowo-zwłoczny 3Uo>t



Blokada generatorów	Sygnalizacja blokady generatorów	Sterowanie zdalne RSN 15kV p.1	Zabezpieczenie temp. transformatora

Zastrzega się wszystkie prawa wynikające z Ustawy o Prawie Autorskim. Rysunek niniejszy nie może być przerysowany, uzupełniany lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody "P.R.E. SPIREX-ENERGETYKA Sp. z o.o.

P.R.E. "SPIREX-ENERGETYKA"Sp. z o.o.
Biuro: 80-557 Gdańsk, ul.Narwicka 2
tel. (058) 343-20-14, fax 343-20-06
tel. kom. 0502-50-34-09, 0501-09-25-34

EW MICHAŁOWO

Lp.	Data	Opis	Nazwisko	Podpis

Projektował: 29-10-2009 inż. J.Kifner
Kreślił: 29-10-2009 inż. K.Tucholski

Format A3

Nazwa projektu: EW MICHAŁOWO
Tytuł rysunku: UKŁADY TELEMECHANIKI

Nr projektu: 173/EWM/S-E/2009
Skala:
Nr rys.: E-01/7